КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Конструктивное исполнение 1- с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 с помощью изменения числа витков первичной обмотки (изменений коэффициента трансформации осуществляется перестановкой перемычек на головной части трансформатора без разгерметизации)

ПАРАМЕТРЫ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Конструктивное исполнение 1:	
Для наименьшего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	63
Односекундный ток термической стойкости, кА	40
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	25
Для среднего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	102
Односекундный ток термической стойкости, кА	70
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	40
Для наибольшего номинального первичного тока:	
Наибольший пик, кА	130
Односекундный ток термической стойкости, кА	83
Трехсекундный ток термической стойкости, кА	50