РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический центр»

_____А. М. Епифанов
«_____» _____2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции импортозамещения взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев
«__02__» __июня_____2025 г.

ПРОТОКОЛ № ІПД-87/25 от 02.06.2025 г.
по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии №ІЗ-117/16 от 08.11.2016 (№ІП-67/18 от 20.06.2018, №ІПД-187/19 от 12.11.2019, №ІД-95/22 от 07.06.2022, №ІД-240/22 от 10.11.2022) и дополнению

Срок действия с 02.06.2025 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 02.06.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Распределительные устройства с элегазовой изоляцией наружной установки серии РУЭН-УЭТМ®-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2500 и 3150 А, номинальный ток отключения и ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У (элегаз SF_6) и ХЛ* (смесь 50%SF_6+50%CF_4, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 60ºС), категории размещения 1
0БП.520.001 ТУ

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)»
ООО «Эльмаш (УЭТМ)»
Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 22.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)»
ООО «Эльмаш (УЭТМ)»
Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 22.

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной линии)

Количество баллов в соответствии с **СТО 34.01-22-002-2023 –** 86,2 баллов.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»