РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический центр»

_____А. М. Епифанов

«____» _____2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции импортозамещения взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев

«__06__» ___июня____2025 г.

ПРОТОКОЛ № ІПД-93/25 от 06.06.2025 г.

по продлению срока действия

Акта приемки от 10.09.2003 № б/н (с Дополнениями №118/13 от 25.12.2013, №ІД-128/14 от 15.08.2014, №ІПД-184/19 от 12.11.2019, №ІД-143/24 от 20.08.2024), Заключения аттестационной комиссии №26-11 от 14.04.2011 (с дополнениями №ІД-109/14 от 25.07.2014, №ІД-3/23 от 06.02.2023) и дополнению

Срок действия с 06.06.2025 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 06.06.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с элегазовой изоляцией серии ТРГ-УЭТМ® (сертификат №53971-13):

- на напряжение 35 кВ, с применением полимерного изолятора, на номинальные первичные токи 5-2000 А, номинальные вторичные токи 1, 5 А, ток термической стойкости 40 кА в течение 1 с (23 кА в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,2 с), климатического исполнения и категории размещения У1, УХЛ1, ХЛ1 (элегаз SF_6), с применением классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 5P; 10P;
- на напряжение 110 кВ, с применением фарфорового или полимерного изолятора, на номинальные первичные токи 5-3000 А, номинальные вторичные токи 1, 5 А, ток термической стойкости 63 кА в течение 1 с (37,4 кА в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,2 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз SF_6), УХЛ1, ХЛ1 смесь элегаза SF_6 и азота N_2), с применением классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 5P; 10P;
- на напряжение 220 кВ, с применением фарфорового или полимерного изолятора, на номинальные первичные токи 5-3000 А, номинальные вторичные токи 1, 5 А, ток термической стойкости 63 кА в течение 1 с (37,4 кА в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,2 с), климатического исполнения и категории размещения У1 (элегаз SF_6), УХЛ1, ХЛ1 смесь элегаза SF_6

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола без разрешения ПАО «Россети»