


Масштаб 1:20
Формат А4х3


Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 16 до 63 кВА








Отверстия для крепления к фундаменту

















Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

Электрическая схема







Исполнение	Тип внешней изоляции	H	h	X	Масса, кг
110 кВ от 16 кВА до 63 кВА	Фарфор	2843	1587	850±100	Не более 1500
	Полимер	2842	1522	750±100	Не более 1400
220 кВ от 16 кВА до 63 кВА	Фарфор	3915	1617	1050±100	Не более 1750
	Полимер	4049	1592	900±100	Не более 1500

Масштаб 1:20
Формат А4х3


Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 16 до 63 кВА






Г


Отверстия для крепления к фундаменту






А (1:4)

Тороидальный экран и элементы крепежа экрана не показаны




Б (1:5)

Выводы вторичных обмоток
Крышка не показана




Е

В–В (1:4)



Д (1:4)



Е (1:5)







Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

Электрическая схема





Исполнение	Тип внешней изоляции	H	h	X	Масса, кг
330 кВ от 16 кВА до 63 кВА	Фарфор	4711	1627	1200±100	Не более 1900
	Полимер	4721	1594	1000±100	Не более 1600