РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.43326/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)", ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)"
место нахождения:
620017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, д. 22, ОГРН 1126686008943, ИНН 6686007865, телефон +7 3433245300, электронная почта secretary@uetm.ru

В ЛИЦЕ: Главного конструктора высоковольтной аппаратуры Ротблюта Александра Ремовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Трансформаторы напряжения антирезонансные элегазовые ЗНГ-УЭТМ® на напряжение 110, 220, 330 и 500 кВ мощностью до 400 кВА,

Изготовитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)", ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)"
Место нахождения:
620017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, д. 22, адрес места осуществления деятельности: 620017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, д. 22, ОГРН 1126686008943, ИНН 6686007865

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:
1БП.759.001 ТУ «Трансформаторы напряжения антирезонансные элегазовые ЗНГ-УЭТМ® на напряжение 110, 220, 330 и 500 кВ. Технические условия»
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.11.42.000; 27.11.43.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504320002; 8504330009; 8504312909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 1983-2015, «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия», п.п. 6.10.4, 6.12 (в части испытания вторичных обмоток), раздел 7;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:
- протокола 0БП.03.167-Т-2024, выдан 20.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательный центр высоковольтного электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Эльмаш (УЭТМ)"" RA.RU.21АЖ90;
- сертификата системы менеджмента RA. RU.13ФК94.0094, выдан 17.09.2024, Органом по сертификации систем менеджмента "АКАДЕМИЯ-СЕРТ", RA.RU.13ФК94;
- технического обоснования (анализа соответствия технической документации требованиям ГОСТ 1983 (п.6.10.4, Р.7) в части безопасности, выполненный в связи с невозможностью проведения испытаний (измерений) и оформлением протоколов в аккредитованной испытательной лаборатории из-за отсутствия методик испытаний (измерений)), 0БП.404.177-Д-2025 от 31.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.12.2025 по 04.12.2030

М.П. **Заявитель** _____ Ротблют Александр Ремович
подпись — фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.